

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I**” prowadzonym przez: **Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Pytanie

Prosimy o określenie wielkości drzew przewidzianych do przesadzenia, co ma znaczenie dla wyceny tego zakresu robót.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie przewiduje przesadzania drzew

2. Pytanie

Prosimy o wskazanie na czym ma polegać pielęgnacja drzew oraz jaki okres ma obejmować.

Wyjaśnienie: Pielęgnacja drzew istniejących polega na usunięciu posuszu, ewentualnej korekcie koron w celu poprawy statyki, itp.

3. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja nie obejmuje bylin i krzewów

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga prowadzenia pielęgnacji posadzonych bylin, krzewów i drzew, zgodnie z pkt II.1 SWZ: *Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji posadzonych drzew, krzewów, pozostałej zieleni w okresie trzech lat od podpisania protokołu odbioru wykonanych robót. Pielęgnacja zieleni obejmuje podlewanie, odchwaszczanie, cięcie, nawożenie, ochronę roślin.* Wykonawca odpowiada za udatność nasadzeń.

4. Pytanie

W postępowaniu przetargowym wskazano zastosowanie maty wegetacyjnej z roślinnością nawodną. Maty wegetacyjne w standardzie są produkowane jako maty rozchodnikowe stosowane najczęściej na dachy zielone. Maty z roślinnością na tereny zalewowe są produkowane na zamówienie. Ich cena zależna jest od zastosowanych roślin, a różnice w cenie mogą mieć znaczny wpływ na wycenę. Po dokonaniu rozeznania rynku dostawców w tym zakresie należy stwierdzić, iż w przypadku maty wegetacyjnej z roślinnością nawodną również koszty transportu, jej zabezpieczenia i położenia są znacznie wyższe ze względu na masę oraz duże potrzeby wodne. Wszystkie te elementy mają znaczący wpływ na wycenę – położenie maty wegetacyjnej z roślinnością nawodną stanowi znaczny procent całej kwoty związanej z założeniem zieleni. W związku z powyższym prosimy o wskazanie czy Zamawiający uznaje za niezbędne zastosowanie maty wegetacyjnej z roślinnością nawodną.

Wyjaśnienie: Tak zamawiający uznaje za niezbędne zastosowanie maty wegetacyjnej wg wskazań ujętych w przedmiarze.

5. Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza ustabilizowanie skarp matą jutową z wsiewką mieszanki łąkowej na tereny podmokłe

Wyjaśnienie: Nie

6. Pytanie:

Prosimy o podanie źródła wody i jego lokalizacji. Mata z roślinnością na tereny podmokłe wymaga częstego zraszania do momentu silnego zakorzenienia się, a już jednorazowe jej przesuszenie prowadzi do konieczności wymiany maty, podobnie jest z darnią.

Wyjaśnienie: Zamawiający udostępni na terenie parku możliwość czerpania wody przez Wykonawcę po zamontowaniu podlicznika.

Zenon Gałka

(podpisano elektronicznie)