



# URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Inwestycji Miejskich  
ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica  
tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21  
e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



P-50/V/24

IM.042.8.2021.MS/AM  
(IM.042.8.2021.MS/AM/13)

Świdnica, dn. 20 maja 2024 r.

2

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania nr P-50/V/24 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”- etap II elewacje.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie:

1. Bardzo prosimy o informację jakiej odporności mają być kurtyny (rolety) przeciwpożarowej w oknach O26a i O28a?

### Odpowiedź:

#### Ad.1.

Kurtyny (rolety) przeciwpożarowej w oknach O26a i O28a - mają być o odporności ogniowej EI60.

### Pytanie:

2. Prosimy o informację jaką powierzchnię czynną oddymiania mają mieć okna O21 i O23b? Czy całe elementy czy poszczególne części /kwatery?

### Odpowiedź:

#### Ad.2.

Zgodnie z - **EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO I DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH - rozwiązania zastępcze, 14** .Reprezentacyjna klatka schodowa K1 i obszar foyer będą chronione przed zadymieniem poprzez przystosowanie dwóch okien w elewacji południowej na każdym poziomie tj.: I i II piętra, przy wykorzystaniu możliwości technicznych - siłowników do ich uruchamiania, powierzchnię czynną oddymiania mają mieć całe okna O21 i O23 b.


### Otrzymują:

1. Adresat
2. WPI a/a

Sporządziła: insp. Alicja Marut (74) 856 28 66

DYREKTOR WYDZIAŁU

Sammy  
Joanna Salus



Kościół pw. Św. Stanisława i Św. Wacława  
Katedra Diecezji Świdnickiej



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy  
Wpisany na listę UNESCO



Rynek  
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

Handwritten signature