

Załącznik nr 1 - do umowy przedwstępnej
wybudowania oraz rozbiórki sieci wodociągowej

Góraźdże Kruszywa Sp. z o.o.
Chorula ul. Cementowa 1
47-316 Góraźdże

RWK.7021.1.58.2024

W uzupełnieniu do pisma z dnia **06.05.2024 r.** dotyczące wydania warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej na nieruchomości dz. nr ewid. **156** obręb geod. **Parzniewice Duże**, gmina **Wola Krzysztoporska**, przedstawiamy warunki jakie należy spełnić przy projektowaniu i realizacji tej inwestycji:

I. Warunki techniczne w zakresie przebudowy sieci wodociągowej:

1. Inwestor wykona kompletną dokumentację projektową budowy i rozbiórki odcinka sieci wodociągowej przy uwzględnieniu poniższych warunków:

- **zlokalizować projektowaną sieć wodociągową w działce nr ewid. 159, obręb Parzniewice Duże, od strony granicy północnej,**
- **po wybudowaniu nowego odcinka sieci wodociągowej dokonać rozbiórki istniejącej sieci wodociągowej w działce 153 i 156, obręb Parzniewice Duże z rur PVC Ø 160 oraz usunąć z zasobów geodezyjnych,**
- istniejąca sieć wodociągowa w obrębie włączenia **PVC Ø160**, wodociąg **Parzniewice Duże**, ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przebudowy wynosi aktualnie ok. **25,2** m sł. wody,
- dokonać połączenia projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągowej **PVC Ø160** zlokalizowaną w dz. nr ewid. **153**, obręb geod. **Parzniewice Duże**, oraz w dz. nr ewid. **156**, obręb geod. **Parzniewice Duże**
- do budowy sieci wodociągowej projektować rury **PE Ø160**,
- na sieci wodociągowej zainstalować zasuwy z miękkim uszczelnieniem,
- obudowy zasuw zabezpieczyć płytami betonowymi,
- wszystkie użyte do budowy materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych), posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowania, muszą być nowe i nieużywane, klasy I,
- w przypadku skrzyżowania lub kolizji z uzbrojeniem podziemnym stosować rury ochronne, a w rejonie kolizji wykopy należy wykonywać ręcznie,
- uzbrojenie sieci oznakować w terenie,
- budowę nowej sieci oraz rozbiórkę istniejącej sieci wykonywać w sposób zapewniający **ciągłość dostawy** wody do odbiorców usług na ul. Leśnej w m. Parzniewice,

- **na 7 dni przed**, inwestor lub wykonawca robót dokona **zgłoszenia gestorowi sieci** o zamiarze **połączenia** wybudowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową.

II. Warunki dodatkowe:

1. Projekt podlega uzgodnieniu branżowemu w naszym Referacie Wodociągów i Kanalizacji Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.
2. Wykonanie sieci winno być powierzone jednostce lub osobie prowadzącej działalność gospodarczą.
3. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca robót, który prowadzi działalność gospodarczą, posiada stosowne uprawnienia, przynależy do Okręgowej Izby Budowlanej i działa z upoważnienia Inwestora, zobowiązany jest do zgłoszenia pisemnego zamiaru wykonania inwestycji służbom Referatu Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej **co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac**. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również wykonawstwa we własnym zakresie. Zobowiązanie zgłoszenia wykonuje Inwestor, wskazując osobę i jej dane, która pełnić będzie funkcje osoby nadzorującej te roboty.
4. W zgłoszeniu należy uzgodnić warunki wykonania, dzień włączenia do sieci (**dopuszcza się włączenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00**) oraz termin zakończenia inwestycji.
5. Na włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w sposób zgodny z projektem wydana zostanie zgoda uprawnionemu wykonawcy robót.
6. Warunki ważne są 2 lata od daty wydania.

Warunki dodatkowe:

- **przed przystąpieniem do przeniesienia instalacji wodociągowej zobowiązuje się do wystąpienia do tut. Urzędu Gminy o wydanie zgody na lokalizację przedmiotowej instalacji w pasie drogi wewnętrznej,**
- **przed przystąpieniem do wykonania robót w pasie drogowym zobowiązuje się wnioskodawcę do uzyskania zezwolenia Wójta jako Zarządcy drogi, na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie urządzeń pod rygorem zastosowania art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,**
- **przy wykonywanych pracach wydobywania złoża należy zachować odległość min. 3 m. od sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia sieci przed przemarzaniem,**
- **uzyskać prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie projektowanych urządzeń,**

Warunki Przyjmuję:

1. a. a.
2. Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.
Chorula, ul. Cementowa 1
97-316 Górażdże

Sprawę prowadzi:

Adam Rokseła
telefon: 512 284 984