

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce
Dział Zamówień Publicznych tel. 41 36 74 072
strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>
e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / joannag@onkol.kielce.pl

IZP.2411.282.2024.JG

Kielce, dn. 07 stycznia 2025 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot. przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: Zakup wraz z dostawą gazów medycznych, gazów technicznych oraz dzierżawa butli dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ, pakiet 3, poz. 1, 4 i 6

- a) Wykonawca zwraca uwagę na omyłkę w postaci błędnej jednostki miary w opisie pozycji 1 (obecnie, to metr kwadratowy m²) i wnosi o zmianę opisu.

Wielkości butli gazów sprężonych wyrażane są w jednostce metry sześciennie [m³] lub w sztukach z uwzględnieniem pojemności wodnej butli np. 50l (F50) - tak jak Zamawiający określił, to w przypadku poz. 2 i 3.

- b) Wykonawca zwraca uwagę na omyłkę w postaci błędnej jednostki miary w opisie pozycji 4 (obecnie, to metr kwadratowy [m²]) i wnosi o zmianę opisu.

Wielkości butli gazów sprężonych wyrażane są w jednostce metry sześciennie [m³] lub w sztukach z uwzględnieniem pojemności wodnej butli np. 50l (F50) - tak jak Zamawiający określił, to w przypadku poz. 2 i 3.

- c) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli w pozycji nr 6 butle o pojemności wodnej 50-litrów (F50) jakie nabywał do tej pory?

Odpowiedź:

- a) Zamawiający dokona zmiany na m³
b) Zamawiający dokona zmiany na m³
c) Zamawiający doda zapis o wielkości butli F50

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1a do SWZ, pakiet 3, poz. 10

- a) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi do jakich procedur/ zabiegów medycznych Zamawiający wykorzystuje argon medyczny?
Czy Zamawiający jako podmiot leczniczy ma świadomość obowiązku stosowania produktu leczniczego/ wyrobu medycznego, jeśli wykorzystuje dany gaz do celów medycznych?

- b) Wykonawca informuje, że posiada w ofercie argon medyczny w butli o poj. 50l 300 bar - 300 bar (15,3m³ gazu) o czystości 5.0 potwierdzonej przez wytwórcę certyfikatem analitycznym, zawór ISO5145 No. 30 W30x2/ typ DIN477 nr 54, zarejestrowany jako wyrób medyczny na stawce VAT 8%. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że gaz z poz. 10 używany będzie do zabiegów medycznych np. krioablacji, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania gazu zarejestrowanego jako wyrób medyczny oraz wnosi jednocześnie o zmianę opisu poz. 10 na „Argon medyczny 5.0”.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej świadczeniem zdrowotnym jest „działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania”¹. Z kolei gazy przeznaczone do takiego zastosowania spełniają definicję wyrobu medycznego² lub produktu leczniczego

Odpowiedź:

Zamawiający potrzebuje gazu technicznego do urządzenia gdzie gaz wprowadzany jest do obiegu zamkniętego i nie ma kontaktu z pacjentem.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ, § 2, pkt 2 i 9.

W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy realizują dostawy gazów w butlach w przeznaczonych do tego celu, bezpiecznych strefach dostaw.

Wykluczone – i zarazem niezgodne z prawem - jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń np. magazynu oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Zamawiający powinien posiadać własny personel, za który odpowiada, który powinien być przeszkolony i uprawniony do poruszania się po infrastrukturze budynków Zamawiającego.

W nawiązaniu do powyższego, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że dostawy będą realizowane w wyznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw znajdujących się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli do wnętrza budynków Zamawiającego (np. pomieszczeń magazynowych, gabinetów), z zapewnionym swobodnym dojazdem dla pojazdów którymi realizowane będą dostawy, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za towar wyłącznie do momentu rozładunku do bezpiecznej strefy dostaw znajdujących się na zewnątrz oraz zmianę treści Załącznika nr 6, §2, pkt 2, w następujący sposób:

Z:

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania towaru przez własnych pracowników, a gdy Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych, przez pracownika tej firmy z samochodu do magazynu Zamawiającego. Dostawa może odbywać się wyłącznie wjazdem nr 2 od ul. Artwińskiego oraz wjazdem nr 4 i 5 od ul. Kamińskiego.

(...)

9. Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca.

Na:

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania towaru przez własnych pracowników na rampę Zamawiającego, z zastrzeżeniem że rozładunek będzie odbywał się w bezpiecznej strefie dostaw znajdującej się na zewnątrz (na rampę), z zapewnieniem swobodnego dojazdu samochodu, którym będą realizowane dostawy, bez konieczności wnoszenia butli do budynków wchodzących w skład infrastruktury Zamawiającego. Dostawa może odbywać się wyłącznie wjazdem nr 2 od ul. Artwińskiego oraz wjazdem nr 4 i 5 od ul. Kamińskiego.

(...)

9. Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca, lecz wyłącznie do momentu rozładowania dostawy w bezpiecznej strefie dostaw znajdującej się na zewnątrz - na rampę (bez konieczności wnoszenia butli do budynków wchodzących w skład infrastruktury Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na dostawę/rozładunek przez wykonawcę gazu na rampę rozładunkową budynku tlenowni. (Zgoda na pierwszy zapis, na drugi (9) nie wyraża zgody).

Pytanie nr 4**Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ, § 2, pkt 3 oraz SWZ, rozdział II, pkt. 6**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wydłużenie terminów przewidzianych na realizację dostaw do 5 dni oraz 2 dni w trybie awaryjnym. Wykonawca podkreśla, że gazy będące przedmiotem zamówienia, to towary zaklasyfikowane jako niebezpieczne, z kolei transport towarów niebezpiecznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania rygorystycznych przepisów. Wydłużenie terminów dostaw pozwala na dokładniejsze planowanie tras, unikanie niebezpiecznych warunków pogodowych oraz minimalizowanie ryzyka wypadków.

a) Zmianę treści SWZ, rozdział II, pkt. 6, w następujący sposób:

Z:

6. Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty podpisania umowy.

Realizacja zamówień jednostkowych: zamówienia odbywać się będą drogą mailową, sukcesywnie do potrzeb.

Realizacja dostaw w terminie do 3 dni roboczych w godz. od 7:00 do 14:00, w piątki do godz. 12:30.

W sytuacjach awaryjnych w terminie 1 dnia roboczego.

Miejsce realizacji zamówień – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3.

Na:

6. Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty podpisania umowy.

Realizacja zamówień jednostkowych: zamówienia odbywać się będą drogą mailową, sukcesywnie do potrzeb.

Realizacja dostaw w terminie do 5 dni roboczych w godz. od 7:00 do 14:00, w piątki do godz. 12:30.

W sytuacjach awaryjnych w terminie 2 dni roboczych.

Miejsce realizacji zamówień – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3.

b) Zmianę treści Załącznika nr 6 do SWZ, § 2, pkt 3

Z:

3. Zgłoszone zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania. W sytuacjach awaryjnych w ciągu 1 dnia roboczego.

Na:

*3. Zgłoszone zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do **5 dni** roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania. W sytuacjach awaryjnych w ciągu **2 dni** roboczych.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5**Dotyczy: Załącznika nr 6 do SWZ, § 2, pkt 6**

Wykonawca wnosi o zwiększenie gwarantowanego minimalnego progu zrealizowania wartości umowy. W ramach uzasadnienia powyższego wniosku, Wykonawca wyjaśnia, że szacuje wartość oferty również w odniesieniu do wolumenu dostaw gazów podanego w formularzu cenowym. Obecnie ilości wskazane w formularzu cenowym - w odniesieniu do zapisu w umowie dot. możliwość realizacji umowy jedynie w 50 % - sztucznie zawyżają wartość gwarantowanych dostaw. Skutkiem takiego postępowania jest trudność w precyzyjnym oszacowaniu wartości oferty. Wykonawca, nie

wie w takiej sytuacji czy ostatecznie przedmiotem dostawy - dla przykładu w pakiecie nr 1 - będzie 43 000 kg ciekłego azotu czy zaledwie 21 500 kg.

Jednocześnie Wykonawca przypomina o prawie Zamawiającego korzystania z „prawa opcji”, w takiej sytuacji Zamawiający mógłby bez konsekwencji prawnych określić ilości, których nie będzie musiał nabyć, jeśli nie będzie takiej potrzeby, a Wykonawca posiadałby gwarancję o jakiej wartości dostawy Zamawiający zrealizuje.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę ww. zapisu we wzorze umowy, w następujący sposób:

Z:

6.Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym 50% przedmiotu zamówienia jest gwarantowane do realizacji.

Na:

*6.Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym **80%** przedmiotu zamówienia jest gwarantowane do realizacji.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Załącznik nr 1a formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 2

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie ilości zrealizowanego zamówienia dotyczącego podpisanej umowy z poprzedniego postępowania o numerze IZP.2411.06.2024.AJ dla pakietu nr 2 poz. 1 i 2 oraz prosimy o weryfikację ilości podanych w formularzu asortymentowo – cenowym, gdyż zgodnie z naszą wiedzą ilości te szczególnie dla poz. 1 tlen medyczny sprężony butla z zaworem zintegrowanym (10 - 11 litrowa) są zawyżone.

Odpowiedź:

Stopień realizacji umowy dla Pakietu nr 2 poz. 1 i 2 na dzień 07 stycznia 2025 r. wynosi 55,85% przy czym umowa obowiązuje do 01 lutego 2025 r. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

W celu przygotowania rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie konkurencyjnej oferty prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie formularza cenowego poprzez dodanie dodatkowych pozycji i określenie ilości dzierzawionych butli dla tlenu medycznego sprężonego w butlach z zaworem zintegrowanym zgodnie z poniższym wzorem :

- dzierzawa butli – jednostka miary - butlodoba

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Załącznik nr 1a formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 3 poz. 3,7

Pytanie nr 9

Prosimy o wyjaśnienie do jakich celów Zamawiający będzie używał powietrza o czystości 5.5, F50 oraz sprężonego powietrza syntetycznego o czystości 5.0, butla o poj. wodnej 50 litrów.

Odpowiedź:

Powietrze syntetyczne używane jest w Zakładzie Inżynierii Genetycznej do utrzymania odpowiednich warunków podczas prowadzenia hodowli komórkowej w bioreaktorze.

Hodowla komórkowa prowadzona jest w celu wyprodukowania wektora lentiwirusowego (komórki pełnią rolę gospodarza - zapewniają środowisko do namnażania wektora).

Otrzymany produkt jest produktem pośrednim, wymagającym jeszcze oczyszczenia z użyciem specjalistycznej aparatury, i w tej formie nie jest przeznaczony do podania pacjentowi.

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3,7 powietrza medycznego będącego produktem leczniczym dostępnego w butlach o pojemności 2l, 5l, 50l ciśnienie 200 bar, posiadającego dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

W zawiązku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1a do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 3, w załączeniu do niniejszego pisma aktualny załącznik nr 1a do SWZ .

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: **17 stycznia 2025 r. do godz. 9.00** i wyznacza nowy termin otwarcia ofert tj. **17 stycznia 2025 r. godz. 10:00** oraz na podstawie art. 137 ust. 1 zmienia termin związania z ofertą tj. do dnia **16 kwietnia 2025 r.** Odpowiednio na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp w związku z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak*