



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 53/25

Poznań, dnia 20.01.2025 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: Tpm-125/24 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Wymiana niedziałających okien oddymiających w fasadzie szklanej w budynku Centrum Stomatologii.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi i wprowadza zmiany:

Pytanie 1

W segmencie E, przewidziano wymianę okien oddymiających, jednak brak tam drzwi lub okien mogących służyć jako napowietrzenie. Czy w tej sytuacji należy przewidzieć i zaprojektować napowietrzenie w dolnej części istniejącej fasady, zastępując istniejące szklenie stałe oknem lub oknami napowietrzającymi?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie systemu oddymiania i przewietrzania w taki sposób, aby zachować istniejącą funkcjonalność opisaną w PFU bez uzgadniania projektu warsztatowego z rzeczoznawcą ds. zab. p.poż.

W projekcie oddymiania klatki schodowej segmentu E należy przewidzieć centralkę oddymiania, która będzie posiadała styk programowalny do wysterowania innych elementów systemu, np. centralki okien napowietrzających. Dla holu głównego należy przywrócić istniejący stan systemu oddymiania i przewietrzania bez uzgadniania dokumentacji warsztatowej z rzeczoznawcą ds. zab. p.poż. Z centralki oddymiania należy wysterować istniejące drzwi wejściowe służące do napowietrzania (otwarcie przy załączeniu oddymiania), poprzez zdjęcie zasilania w rozdzielniczy zasilającej drzwi wejściowe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie istniejącej instalacji elektrycznej łączącej centralę z siłownikami okien? Pytamy, bowiem ewentualna wymiana z uwagi na konstrukcję budynku będzie bardzo utrudniona.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie istniejącego okablowania między centralami a siłownikami w oknach oddymiających i przewietrzających, tylko w przypadku, jeśli ilość żył będzie wystarczająca dla nowego systemu oddymiania i przewietrzania oraz w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z pomiarów ciągłości przewodów i rezystancji izolacji.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

*Opracowanie: Barbara Głowacka
nr telefonu: 61 854 60 18
e-mail: dzp@ump.edu.pl*

Krzysztof Nowaczyk